

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00661
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661022
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ПКФ "Стилкон". Адрес: 443115, г. Самара, ул. Димитрова, д. 117, оф. 84. ОГРН: 1096319006431. Телефон (846) 330-13-44, 330-36-30, факс (846) 264-73-30.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПКФ "Стилкон". Адрес: 443115, г. Самара, ул. Димитрова, д. 117, оф. 84. Телефон (846) 330-13-44, 330-36-30, факс (846) 264-73-30.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ Окно противопожарное, тип ОП1 (габаритные размеры окна N x B = 1800 ±10%/-30% x 1500 ±10%/-30% мм) из стальных профилей системы "Inprof72" (ООО "ИНОКС Профиль") с заполнением из жаростойкого стекла "Pyrobel 16" (AGC Flat Glass Company) в составе однокамерного стеклопакета толщиной 32 мм, выпускаемое по ТУ 5284-002-60232171-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости составляет Е 60 (ГОСТ Р 53308-2009).

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 66 с/ск-2011 от 10.10.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0506 стр/ск/оп от 22.09.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2012 по 31.01.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

